

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 7-п-17-2018

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 29 » 01 2018 г.

ст. Журавская

При проведении плановой проверки МДОБУ детский сад № 25 МО Кореновский район,
ст. Журавская, ул. Красная, 23, ОГРН 1042319697606
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: -п. 3.9, 3.10.1- на игровых площадках 1-ой младшей, старшей, подготовительной групп не оборудованы тентовые навесы с 3х сторонним ограждением; -п.1.9- площадь на 1 ребенка в старшей группе (28 чел.) и составляет 1,8 кв.м., при нормативе не менее 2,0 кв.м.; -п. 5.2- имеются выбоины плитки стен в постирочной, стены в мясо-рыбном цехе и кладовой овощей не имеют влагостойкую отделку; -п. 5.5- имеются выбоины пола в постирочной, полы в кладовой овощей не имеют ровной поверхности, не имеют отделку, позволяющую проводить мытье и дезинфекцию, имеются выбоины плитки пола в моечной посуде; -п. 13.10- для мытья кухонной посуды используется бытовая ванна, а не 2х секционная ванна; -п. 13.1 -отсутствует холодильник для хранения яиц; -п. 13.4. -кладовая сухих продуктов не оборудована механической вентиляцией, над моечной ванной для мытья кухонной посуды не оборудована локальная вытяжка; -п. 7.1- замеры уровня искусственной освещенности в групповой средней группы составили 98-112 люкс. при нормативе не менее 200 люкс.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: п. 3.9, п. 3.10.1, п. 1.9, п. 5.2, п. 5.5, п. 13.10, п. 13.1, п. 13.4, п. 7.1- срок исполнения 25.10.2018 г.

(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения нарушений)

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до « 25 __ » 10 2018 г. по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 146

Ответственным за выполнение предписания является МДОБУ детский сад № 25 МО Кореновский район
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)


3. Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей, в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» может быть обжаловано лицом, в отношении которого выдано предписание: физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган (Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100), либо в районный суд, юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в арбитражный суд Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Красная, 113).

4. В случае невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей, Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Настоящее предписание должностного лица является приложением к акту проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя от « 26 » 01 2018 г. № 12

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


Главный специалист-эксперт Минькова М.Е.



(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

(подпись)

Предписание получил

Солодовник А.В.  29.01.2018

(подпись, ФИО)

(дата отправки)