



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Краснодарскому краю)

ул. Фрунзе, 203, г. Кореновск, 353180
Телефон: 4-02-01 (код 86142)

Руководителям

по списку

15.12.2023 № 304-9-23-14
На № от.

О направлении информации

В целях исполнения указания Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковника внутренней службы Супруновского А.М. от 23.11.2023 № М-АМ-311, служебной записки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от 24.11.2023г. № СЗ-206-15737 «Об организации работы», в целях повышения уровня безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий на территории Кореновского направляю в Ваш адрес следующую информацию:

Требования пожарной безопасности для помещений, где проводятся новогодние и рождественские праздники!

В помещениях, где проводятся новогодние и рождественские праздники, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:

- Устанавливать ёлки и проводить массовые мероприятия разрешается только в помещениях, не имеющих решеток на окнах и расположенных не выше второго этажа, имеющих не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
- Во время проведения мероприятия двери эвакуационных выходов из помещения и из здания должны содержаться открытыми или закрываться только на легко

открываемые изнутри без ключа запоры, при этом у дверей должны находиться дежурные.

- Помещение для проведения мероприятий должно быть обеспечено не менее, чем двумя огнетушителями.

- Ёлку необходимо установить на устойчивом основании (подставке), ветви её должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

- Иллюминирование ёлки должно проводиться опытными электромонтерами и только гирляндами заводского изготовления с соблюдением Правил устройства электроустановок.

- При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

- При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.

- Во время проведения мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство ответственных за пожарную безопасность лиц, с которыми необходимо провести инструктаж о мерах пожарной безопасности и о действиях в случае возникновения пожара, а с детьми неотлучно должен находиться преподаватель, классный руководитель или воспитатель.

- Перед началом мероприятий необходимо тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

- Демонтаж ёлки должен быть осуществлен не позже следующего дня после окончания мероприятий.

- При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- Устанавливать ёлку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения и связи.

- Применять для оформления помещений и украшения ёлки тканевые материалы и вату, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролон и других легкогорючих материалов.

- Применять свечи, бенгальские огни, пиротехнические эффекты, пользоваться хлопушками.
- Полностью гасить свет в помещении, использовать ставни на окнах для затемнения помещений.
- Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
- Применять самодельные электрические гирлянды, цветомузыкальные установки, устройства для вращения ёлок и создания эффектов мигания ёлочных гирлянд, а также использовать гирлянды с лампочками мощностью более 25 ватт, с неисправной изоляцией проводов, без штепсельного соединения.
- Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п., а также допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
- Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по телефонам:

Единый городской телефон: 01

Телефон для сотовой связи: 101, 112

Начальник отдела



В.Г. Панченко